

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 1A-EU-06/24-10

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek: **Elektroinstalační protipožární krabice**typ: **KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175**
varianta: **Oranžová**výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**Předmět prohlášení: **Krabice a úplné kryty slouží pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace.**

Jsou vhodné pro montáž do prostředí vyžadující krytí IP66.


Zkouška žhavou smyčkou splňuje: membrána na 850°C, víko krabice na 850°C a tělo krabice na 650°C.

Provedena zkouška plamenem jehlového hořáku.

Teplotní odolnost krabic během instalace je od -25°C až do + 60°C.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 čl. 14.1 a 14.3.	zkušební protokol č. 230637-01/01 ze dne 26.04.2023 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Vyhovující zkouška: jmenovité izolační napětí 1000V
		ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13+Z2:21 ČSN EN 60670-22:07	zkušební protokol č. 222525-01/01 ze dne 28.11.2022 oprava protokolu ze dne 06.01.2023 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	

		ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 ČSN EN 60670-22:07	zkušební protokol č. 702425-01/01 ze dne 24.11.2017 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
		ČSN EN 60670-1:05+A1:13 čl. 15.3	zkušební protokol č. 403994-01/01 ze dne 26.11.2014 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Rázová zkouška pro krabice a úplné kryty: Víčko KSK 100 Víčko KSK 80

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 31.10.2024



Ing. Jana Dejmková

ředitelka úseku řízení jakosti a ekologie

KOPOS KOLÍN a.s. 
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
 IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
 tel: 321 730 111 www.kopos.cz