



popis výrobku:

Víko slouží k zakrytí kříže.
K upevnění víka se použije 4ks úchytů víka VU nebo NUV.
Na zakázku je možné dodat víko v lakovaném provedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 μm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 μm (min. 35 μm)

prodejní množství:

1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

klasifikace

ČSN 73 0895P 90-R
DIN 4102-12E 90
STN 92 0205PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

výrobky schválené pro nenormové konstrukce

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

